

**Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна»**

\_\_\_\_\_  
(логотип и наименование предприятия)

**ПРИКАЗ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г. г. Санкт-Петербург № \_\_\_\_\_

**«Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна»**

В соответствии с п. 3.5.6 *«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»*

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**1. Перечень электроустановок, в которых, по конструктивным особенностям при подготовке рабочих мест, установка переносных заземлений опасна или невозможна, утвердить (Приложение № 1 к Приказу).**

**2. При выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в перечисленных в приложении № 1 электроустановках, допускающими должны приниматься дополнительные меры безопасности, препятствующие подаче напряжения на рабочие места, как то:**

2.1. Установка на ножи разъединителей диэлектрических колпаков или наложение на них изолирующих накладок.

2.2. Запирание на механические замки приводов ручного управления разъединителями и выключателями нагрузки.

2.3. Снятие рукояток управления приводами ручного управления разъединителей, располагающихся с внешней стороны шкафов с одновременным запиранием на замки дверок указанных шкафов.

2.4. Размыкание вторичных цепей включающих катушек коммутационных аппаратов с дистанционным управлением с одновременным запиранием на замки их крышек.

2.5. Расшиновка (снятие участков шинопроводов).

2.6. Отсоединение питающих кабелей (проводов) от коммутационных аппаратов.

2.7. Отсоединение питающих кабелей (проводов) от электроприемников; при этом жилы кабеля должны быть:

- либо заземлены медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля;
- либо соединены между собой и заизолированы;

Примечания: такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносными заземлениями.

**3. Лицам, имеющим право выдачи нарядов и распоряжений, при организации работ в установках, перечисленных в приложении № 1, в обязательном порядке вносить в наряды и распоряжения требуемые дополнительные меры безопасности из указанных в п.2 настоящего приказа, а лицам, имеющим право исполнять обязанности ответственного руководителя работ, производителя работ и**

наблюдающего, - при приемке рабочих мест обращать особое внимание на принятие допускающим дополнительных мер безопасности.

4. Ответственному за электрохозяйство в срок до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. На внешней стороне дверок шкафов электроустановок, установка переносных заземлений в которых опасна или невозможна, нанести надписи: «Внимание! Переносные заземления не накладывать. Принять дополнительные меры безопасности».

5. Приказ довести до всего персонала электрослужбы.

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Приложение № 1 к приказу № \_\_\_\_  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### ПЕРЕЧЕНЬ

электроустановок, в которых установка  
переносных заземлений опасна или невозможна

№№ п/п	Наименование, индекс и номер электроустановок	Место нахождения электроустановок
1	2	3

Ответственный за электрохозяйство \_\_\_\_\_  
(ФИО)