

## Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»

(логотип и наименование предприятия)

### ПРИКАЗ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г. г. Санкт-Петербург № \_\_\_\_

#### «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»

В соответствии с подр. 2.4 *«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»*

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

**1. Утвердить перечень работ, выполняемых в электроустановках напряжением до 1000 В в порядке текущей эксплуатации :**

- 1.1. Работы в электроустановках с односторонним питанием, кроме ГРЩ.
- 1.2. Отсоединение (присоединение) кабеля (проводов) питания электроприемника (электродвигателя, сварочного трансформатора, электробойлера и др.).
- 1.3. Ремонт коммутационных аппаратов (рубильников, переключателей, магнитных пускателей, контактов, пусковых кнопок, другой пусковой и коммутационной аппаратуры), установленных вне щитов и сборок.
- 1.4. Ремонт отдельно установленных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов, электроплит, холодильников и др.).
- 1.5. Снятие и установка щитовых электроизмерительных приборов.
- 1.6. Замена предохранителей.
- 1.7. Ремонт осветительных щитков, осветительной электропроводки и относящихся к ней установочных изделий (выключателей, розеток, а также светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м).
- 1.8. Замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

**2. Работы в порядке текущей эксплуатации должны выполняться оперативно-ремонтным персоналом на закреплённом за этим персоналом оборудовании (участке).**

Подготовка рабочего места (выполнение необходимых технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ) осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем будут выполнять необходимые работы.

**3. Все работы, определённые перечнем, могут выполняться единолично персоналом с группой по электробезопасности III или IV, кроме работ в электроустановках с односторонним питанием, которые должны выполняться бригадой в составе 2-х человек.**

**4. Работы должны выполняться по заданию ответственного за электрохозяйство или его заместителя, а также лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений (приказ № \_\_\_\_ от 201\_\_ г.), и оформляться записями в оперативном журнале с указанием места, содержания, времени начала и окончания работы, фамилий, инициалов и групп по электробезопасности исполнителей.**

**5. Приказ довести до персонала электрослужбы.**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ (ФИО)